

Disponibilità idrica del giorno:

6 Gennaio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.984	Prelievo l/s	5.071	78,56%
FORTORE	Invaso mc	159.918.000	Invaso ¹ mc	121.596.100	131,52%
	Prodotto l/s	1.507	Prodotto l/s	1.617	
PERTUSILLO	Invaso mc	76.158.000	Invaso ¹ mc	80.861.475	94,18%
	Prodotto l/s	3.601	Prodotto l/s	3.413	
SINNI	Invaso mc	170.461.000	Invaso ¹ mc	247.224.900	68,95%
	Prodotto l/s	4.140	Prodotto l/s	3.632	
LOCONE	Invaso mc	36.865.000	Invaso ¹ mc	24.065.900	153,18%
	Prodotto l/s	1.363	Prodotto l/s	1.079	
CONZA	Invaso mc	26.627.168	Invaso ² mc	33.718.284	78,97%
	Prodotto ³ l/s	434	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.161	Prelievo l/s	2.734	79,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.756	l/s	17.546	95,50%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3248
Tributo Calore: l/s 1740
Altri usi Calore: l/s 665

Utilizzato Sele: l/s 3109
Utilizzato Calore: l/s 875

Rilascio amb: l/s 139
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti