

Disponibilità idrica del giorno:

12 Marzo 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.317	Prelievo l/s	5.130	84,15%
FORTORE	Invaso mc	220.696.000	Invaso ¹ mc	170.102.700	129,74%
	Prodotto l/s	1.723	Prodotto l/s	1.516	
PERTUSILLO	Invaso mc	104.333.000	Invaso ¹ mc	105.992.300	98,43%
	Prodotto l/s	3.227	Prodotto l/s	3.256	
SINNI	Invaso mc	208.084.000	Invaso ¹ mc	304.796.500	68,27%
	Prodotto l/s	3.946	Prodotto l/s	3.544	
LOCONE	Invaso mc	47.431.000	Invaso ¹ mc	33.426.100	141,90%
	Prodotto l/s	1.089	Prodotto l/s	1.074	
CONZA	Invaso mc	42.917.740	Invaso ² mc	37.763.024	113,65%
	Prodotto ³ l/s	452	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.137	Prelievo l/s	2.709	78,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.439	l/s	17.229	95,42%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3178

Utilizzato Sele: l/s 3040

Rilascio amb: l/s 138

Tributo Calore: l/s 2147

Utilizzato Calore: l/s 1277

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 670

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti