

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

18 Ottobre 2017

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2017                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 3.234         | Prelievo l/s                        | 4.822         | 67,07%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 62.398.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 90.593.900    | 68,88%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.515         | Prodotto l/s                        | 1.621         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 33.733.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 60.229.633    | 56,01%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 3.252         | Prodotto l/s                        | 3.223         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 62.054.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 212.507.600   | 29,20%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 4.034         | Prodotto l/s                        | 3.593         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 31.060.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 26.427.900    | 117,53%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 664           | Prodotto l/s                        | 1.202         |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 14.074.930    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 14.840.422    | 94,84%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 520           | Prodotto l/s                        | n.d.          |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.603         | Prelievo l/s                        | 2.689         | 96,80%                       |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>15.822</b> | <b>l/s</b>                          | <b>17.150</b> | <b>92,26%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 2990  
Tributo Calore: l/s 1367  
Altri usi Calore: l/s 803

Utilizzato Sele: l/s 2800  
Utilizzato Calore: l/s 434

Rilascio amb: l/s 190  
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti