

Disponibilità idrica del giorno:

20      Marzo      2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.295	Prelievo l/s	5.130	83,72%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	211.138.000	Invaso <sup>1</sup> mc	179.393.400	117,70%
	Prodotto l/s	1.628	Prodotto l/s	1.516	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	106.267.000	Invaso <sup>1</sup> mc	112.526.422	94,44%
	Prodotto l/s	3.065	Prodotto l/s	3.256	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	209.182.000	Invaso <sup>1</sup> mc	318.436.600	65,69%
	Prodotto l/s	4.170	Prodotto l/s	3.544	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	49.166.000	Invaso <sup>1</sup> mc	36.746.900	133,80%
	Prodotto l/s	1.094	Prodotto l/s	1.074	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	41.750.886	Invaso <sup>2</sup> mc	37.763.024	110,56%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	450	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.493	Prelievo l/s	2.709	92,03%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.745</b>	<b>l/s</b>	<b>17.229</b>	<b>97,19%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele :            l/s    3184

Utilizzato Sele: l/s    3002

Rilascio amb: l/s    182

Tributo Calore:        l/s    2152

Utilizzato Calore: l/s    1293

Rilascio amb: l/s    200

Altri usi Calore:       l/s    659

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti