

Disponibilità idrica del giorno:

**2 Giugno 2018**

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.352	Prelievo l/s	5.223	102,47%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	186.681.000	Invaso <sup>1</sup> mc	189.939.600	98,28%
	Prodotto l/s	1.695	Prodotto l/s	1.651	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	127.080.000	Invaso <sup>1</sup> mc	119.590.247	106,26%
	Prodotto l/s	791	Prodotto l/s	3.479	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	265.446.000	Invaso <sup>1</sup> mc	329.248.900	80,62%
	Prodotto l/s	4.699	Prodotto l/s	3.550	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	51.305.000	Invaso <sup>1</sup> mc	42.824.000	119,80%
	Prodotto l/s	692	Prodotto l/s	1.121	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	41.795.765	Invaso <sup>2</sup> mc	42.626.425	98,05%
	Prodotto l/s	922	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.652	Prelievo l/s	2.736	96,93%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.802</b>	<b>l/s</b>	<b>17.760</b>	<b>94,61%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4115  
Tributo Calore: l/s 3182  
Altri usi Calore: l/s 1425

Utilizzato Sele: l/s 3795  
Utilizzato Calore: l/s 1557

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Siculo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti