

Disponibilità idrica del giorno:

4 Agosto 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.149	Prelievo l/s	5.052	101,92%
FORTORE	Invaso mc	145.280.000	Invaso ¹ mc	134.082.100	108,35%
	Prodotto l/s	1.891	Prodotto l/s	1.830	
PERTUSILLO	Invaso mc	102.800.000	Invaso ¹ mc	94.458.200	108,83%
	Prodotto l/s	3.346	Prodotto l/s	3.451	
SINNI	Invaso mc	216.624.000	Invaso ¹ mc	271.026.200	79,93%
	Prodotto l/s	3.609	Prodotto l/s	3.768	
LOCONE	Invaso mc	46.181.000	Invaso ¹ mc	35.747.100	129,19%
	Prodotto l/s	650	Prodotto l/s	1.217	
CONZA	Invaso mc	37.666.897	Invaso ² mc	27.470.116	137,12%
	Prodotto l/s	512	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.428	Prelievo l/s	2.827	85,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.585	l/s	18.145	96,91%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3987
Tributo Calore: l/s 2548
Altri usi Calore: l/s 876

Utilizzato Sele: l/s 3677
Utilizzato Calore: l/s 1472

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti