

Disponibilità idrica del giorno:

7 Luglio 2018

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2018 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | |
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 5.359 | Prelievo l/s | 5.155 | 103,96% |
| FORTORE | Invaso mc | 168.941.000 | Invaso ¹ mc | 168.176.800 | 100,45% |
| | Prodotto l/s | 1.771 | Prodotto l/s | 1.759 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 119.077.000 | Invaso ¹ mc | 111.066.400 | 107,21% |
| | Prodotto l/s | 3.250 | Prodotto l/s | 3.526 | |
| SINNI | Invaso mc | 243.599.000 | Invaso ¹ mc | 305.561.000 | 79,72% |
| | Prodotto l/s | 3.109 | Prodotto l/s | 3.634 | |
| LOCONE | Invaso mc | 49.489.000 | Invaso ¹ mc | 40.067.400 | 123,51% |
| | Prodotto l/s | 655 | Prodotto l/s | 1.168 | |
| CONZA | Invaso mc | 40.045.484 | Invaso ² mc | 37.397.153 | 107,08% |
| | Prodotto l/s | 606 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.453 | Prelievo l/s | 2.700 | 90,85% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 17.202 | l/s | 17.942 | 95,88% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4083
Tributo Calore: l/s 2832
Altri usi Calore: l/s 1036

Utilizzato Sele: l/s 3763
Utilizzato Calore: l/s 1596

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti