

Disponibilità idrica del giorno:

9 Agosto 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.102	Prelievo l/s	5.052	100,99%
FORTORE	Invaso mc	140.969.000	Invaso ¹ mc	134.082.100	105,14%
	Prodotto l/s	1.897	Prodotto l/s	1.830	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.938.000	Invaso ¹ mc	94.458.200	106,86%
	Prodotto l/s	3.157	Prodotto l/s	3.451	
SINNI	Invaso mc	211.744.000	Invaso ¹ mc	271.026.200	78,13%
	Prodotto l/s	3.570	Prodotto l/s	3.768	
LOCONE	Invaso mc	45.696.000	Invaso ¹ mc	35.747.100	127,83%
	Prodotto l/s	668	Prodotto l/s	1.217	
CONZA	Invaso mc	35.584.760	Invaso ² mc	27.470.116	129,54%
	Prodotto l/s	514	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.428	Prelievo l/s	2.827	85,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.336	l/s	18.145	95,54%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3978
Tributo Calore: l/s 2525
Altri usi Calore: l/s 891

Utilizzato Sele: l/s 3668
Utilizzato Calore: l/s 1434

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti