

Disponibilità idrica del giorno:

11    **Luglio**    2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.337	Prelievo l/s	5.155	103,53%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	165.533.000	Invaso <sup>1</sup> mc	168.176.800	98,43%
	Prodotto l/s	1.756	Prodotto l/s	1.759	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	116.764.000	Invaso <sup>1</sup> mc	111.066.400	105,13%
	Prodotto l/s	3.395	Prodotto l/s	3.526	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	239.898.000	Invaso <sup>1</sup> mc	305.561.000	78,51%
	Prodotto l/s	2.912	Prodotto l/s	3.634	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	49.086.000	Invaso <sup>1</sup> mc	40.067.400	122,51%
	Prodotto l/s	843	Prodotto l/s	1.168	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	39.776.210	Invaso <sup>2</sup> mc	37.397.153	106,36%
	Prodotto l/s	540	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.453	Prelievo l/s	2.700	90,85%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.236</b>	<b>l/s</b>	<b>17.942</b>	<b>96,07%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    4069  
Tributo Calore:        l/s    2796  
Altri usi Calore:      l/s    1008

Utilizzato Sele: l/s 3749  
Utilizzato Calore: l/s 1588

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti