

Disponibilità idrica del giorno:

12 Maggio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.362	Prelievo l/s	5.202	103,08%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	187.383.000	Invaso <sup>1</sup> mc	194.604.300	96,29%
	Prodotto l/s	1.760	Prodotto l/s	1.583	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	125.880.000	Invaso <sup>1</sup> mc	119.634.200	105,22%
	Prodotto l/s	1.717	Prodotto l/s	3.302	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	269.564.000	Invaso <sup>1</sup> mc	332.403.700	81,10%
	Prodotto l/s	3.902	Prodotto l/s	3.551	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	51.507.000	Invaso <sup>1</sup> mc	42.925.700	119,99%
	Prodotto l/s	662	Prodotto l/s	1.048	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	42.244.555	Invaso <sup>2</sup> mc	42.506.349	99,38%
	Prodotto l/s	576	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.425	Prelievo l/s	2.708	89,55%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.404</b>	<b>l/s</b>	<b>17.394</b>	<b>94,31%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4062  
Tributo Calore: l/s 3447  
Altri usi Calore: l/s 1627

Utilizzato Sele: l/s 3742  
Utilizzato Calore: l/s 1620

Rilascio amb: l/s 320  
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti