

Disponibilità idrica del giorno:

14 Agosto 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.052	Prelievo l/s	5.052	100,00%
FORTORE	Invaso mc	137.059.000	Invaso ¹ mc	134.082.100	102,22%
	Prodotto l/s	2.015	Prodotto l/s	1.830	
PERTUSILLO	Invaso mc	99.313.000	Invaso ¹ mc	94.458.200	105,14%
	Prodotto l/s	3.718	Prodotto l/s	3.451	
SINNI	Invaso mc	206.132.000	Invaso ¹ mc	271.026.200	76,06%
	Prodotto l/s	3.518	Prodotto l/s	3.768	
LOCONE	Invaso mc	45.212.000	Invaso ¹ mc	35.747.100	126,48%
	Prodotto l/s	664	Prodotto l/s	1.217	
CONZA	Invaso mc	34.000.824	Invaso ² mc	27.470.116	123,77%
	Prodotto l/s	529	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.428	Prelievo l/s	2.827	85,89%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.924	l/s	18.145	98,78%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3974
Tributo Calore: l/s 2477
Altri usi Calore: l/s 889

Utilizzato Sele: l/s 3664
Utilizzato Calore: l/s 1388

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti