

Disponibilità idrica del giorno:

15 Agosto 2018

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2018 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 5.025 | Prelievo l/s | 5.052 | 99,47% |
| FORTORE | Invaso mc | 136.758.000 | Invaso ¹ mc | 134.082.100 | 102,00% |
| | Prodotto l/s | 1.993 | Prodotto l/s | 1.830 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 99.063.000 | Invaso ¹ mc | 94.458.200 | 104,87% |
| | Prodotto l/s | 3.245 | Prodotto l/s | 3.451 | |
| SINNI | Invaso mc | 204.936.000 | Invaso ¹ mc | 271.026.200 | 75,61% |
| | Prodotto l/s | 3.564 | Prodotto l/s | 3.768 | |
| LOCONE | Invaso mc | 45.132.000 | Invaso ¹ mc | 35.747.100 | 126,25% |
| | Prodotto l/s | 667 | Prodotto l/s | 1.217 | |
| CONZA | Invaso mc | 33.726.212 | Invaso ² mc | 27.470.116 | 122,77% |
| | Prodotto l/s | 523 | Prodotto l/s | n.d. | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.428 | Prelievo l/s | 2.827 | 85,89% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 17.445 | l/s | 18.145 | 96,14% |

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3962
Tributo Calore: l/s 2467
Altri usi Calore: l/s 894

Utilizzato Sele: l/s 3652
Utilizzato Calore: l/s 1373

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti