

Disponibilità idrica del giorno:

18 Maggio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.340	Prelievo l/s	5.202	102,65%
FORTORE	Invaso mc	187.383.000	Invaso ¹ mc	194.175.700	96,50%
	Prodotto l/s	1.467	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	126.520.000	Invaso ¹ mc	120.756.000	104,77%
	Prodotto l/s	3.115	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	268.996.000	Invaso ¹ mc	333.911.000	80,56%
	Prodotto l/s	2.760	Prodotto l/s	3.551	
LOCONE	Invaso mc	51.507.000	Invaso ¹ mc	43.202.600	119,22%
	Prodotto l/s	663	Prodotto l/s	1.048	
CONZA	Invaso mc	41.930.402	Invaso ² mc	42.065.039	99,68%
	Prodotto l/s	599	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.652	Prelievo l/s	2.708	97,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.597	l/s	17.394	95,42%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4085
Tributo Calore: l/s 3369
Altri usi Calore: l/s 1594

Utilizzato Sele: l/s 3765
Utilizzato Calore: l/s 1575

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti