

Disponibilità idrica del giorno:

19 Agosto 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.981	Prelievo l/s	5.052	98,59%
FORTORE	Invaso mc	135.455.000	Invaso ¹ mc	119.407.900	113,44%
	Prodotto l/s	1.873	Prodotto l/s	1.830	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.250.000	Invaso ¹ mc	84.604.400	114,95%
	Prodotto l/s	3.148	Prodotto l/s	3.451	
SINNI	Invaso mc	200.876.000	Invaso ¹ mc	255.732.700	78,55%
	Prodotto l/s	3.552	Prodotto l/s	3.768	
LOCONE	Invaso mc	44.930.000	Invaso ¹ mc	33.793.300	132,96%
	Prodotto l/s	661	Prodotto l/s	1.217	
CONZA	Invaso mc	32.812.172	Invaso ² mc	22.031.071	148,94%
	Prodotto l/s	530	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.327	Prelievo l/s	2.827	82,31%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.072	l/s	18.145	94,09%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3947
Tributo Calore: l/s 2431
Altri usi Calore: l/s 887

Utilizzato Sele: l/s 3637
Utilizzato Calore: l/s 1344

Rilascio amb: l/s 310
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti