

Disponibilità idrica del giorno:

22 Maggio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.359	Prelievo l/s	5.202	103,02%
FORTORE	Invaso mc	186.399.000	Invaso ¹ mc	194.175.700	96,00%
	Prodotto l/s	1.473	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	126.760.000	Invaso ¹ mc	120.756.000	104,97%
	Prodotto l/s	3.124	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	268.002.000	Invaso ¹ mc	333.911.000	80,26%
	Prodotto l/s	2.557	Prodotto l/s	3.551	
LOCONE	Invaso mc	51.426.000	Invaso ¹ mc	43.202.600	119,03%
	Prodotto l/s	658	Prodotto l/s	1.048	
CONZA	Invaso mc	41.795.765	Invaso ² mc	42.065.039	99,36%
	Prodotto l/s	599	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.652	Prelievo l/s	2.708	97,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.422	l/s	17.394	94,41%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4104
Tributo Calore: l/s 3306
Altri usi Calore: l/s 1531

Utilizzato Sele: l/s 3784
Utilizzato Calore: l/s 1575

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti