

Disponibilità idrica del giorno:

23 Giugno 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.367	Prelievo l/s	5.223	102,76%
FORTORE	Invaso mc	177.263.000	Invaso ¹ mc	180.375.200	98,27%
	Prodotto l/s	1.697	Prodotto l/s	1.651	
PERTUSILLO	Invaso mc	124.360.000	Invaso ¹ mc	116.011.200	107,20%
	Prodotto l/s	2.901	Prodotto l/s	3.479	
SINNI	Invaso mc	252.909.000	Invaso ¹ mc	319.201.400	79,23%
	Prodotto l/s	3.040	Prodotto l/s	3.550	
LOCONE	Invaso mc	50.579.000	Invaso ¹ mc	41.694.000	121,31%
	Prodotto l/s	658	Prodotto l/s	1.121	
CONZA	Invaso mc	40.853.306	Invaso ² mc	40.971.056	99,71%
	Prodotto l/s	616	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.453	Prelievo l/s	2.736	89,66%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.733	l/s	17.760	94,21%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4112
Tributo Calore: l/s 2988
Altri usi Calore: l/s 1213

Utilizzato Sele: l/s 3792
Utilizzato Calore: l/s 1575

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti