

Disponibilità idrica del giorno:

25 Maggio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.361	Prelievo l/s	5.202	103,06%
FORTORE	Invaso mc	188.648.000	Invaso ¹ mc	194.175.700	97,15%
	Prodotto l/s	1.481	Prodotto l/s	1.583	
PERTUSILLO	Invaso mc	127.160.000	Invaso ¹ mc	120.756.000	105,30%
	Prodotto l/s	3.380	Prodotto l/s	3.302	
SINNI	Invaso mc	268.428.000	Invaso ¹ mc	333.911.000	80,39%
	Prodotto l/s	2.926	Prodotto l/s	3.551	
LOCONE	Invaso mc	51.466.000	Invaso ¹ mc	43.202.600	119,13%
	Prodotto l/s	673	Prodotto l/s	1.048	
CONZA	Invaso mc	42.199.676	Invaso ² mc	42.065.039	100,32%
	Prodotto l/s	607	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.652	Prelievo l/s	2.708	97,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.080	l/s	17.394	98,19%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4106
Tributo Calore: l/s 3275
Altri usi Calore: l/s 1500

Utilizzato Sele: l/s 3786
Utilizzato Calore: l/s 1575

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti