

Disponibilità idrica del giorno:

25 Luglio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.283	Prelievo l/s	5.155	102,48%
FORTORE	Invaso mc	154.303.000	Invaso ¹ mc	151.516.200	101,84%
	Prodotto l/s	1.837	Prodotto l/s	1.759	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.467.000	Invaso ¹ mc	104.429.900	103,87%
	Prodotto l/s	3.066	Prodotto l/s	3.526	
SINNI	Invaso mc	225.985.000	Invaso ¹ mc	289.744.300	77,99%
	Prodotto l/s	3.101	Prodotto l/s	3.634	
LOCONE	Invaso mc	47.189.000	Invaso ¹ mc	38.051.900	124,01%
	Prodotto l/s	657	Prodotto l/s	1.168	
CONZA	Invaso mc	38.788.872	Invaso ² mc	32.744.040	118,46%
	Prodotto l/s	520	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.428	Prelievo l/s	2.700	89,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.893	l/s	17.942	94,15%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4032

Utilizzato Sele: l/s 3712

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 2645

Utilizzato Calore: l/s 1571

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 874

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti