

Disponibilità idrica del giorno:

29 Luglio 2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.214	Prelievo l/s	5.155	101,14%
FORTORE	Invaso mc	150.995.000	Invaso ¹ mc	151.516.200	99,66%
	Prodotto l/s	1.884	Prodotto l/s	1.759	
PERTUSILLO	Invaso mc	106.333.000	Invaso ¹ mc	104.429.900	101,82%
	Prodotto l/s	3.451	Prodotto l/s	3.526	
SINNI	Invaso mc	222.373.000	Invaso ¹ mc	289.744.300	76,75%
	Prodotto l/s	3.282	Prodotto l/s	3.634	
LOCONE	Invaso mc	46.705.000	Invaso ¹ mc	38.051.900	122,74%
	Prodotto l/s	674	Prodotto l/s	1.168	
CONZA	Invaso mc	38.699.114	Invaso ² mc	32.744.040	118,19%
	Prodotto l/s	521	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.428	Prelievo l/s	2.700	89,93%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.454	l/s	17.942	97,28%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 4022
Tributo Calore: l/s 2593
Altri usi Calore: l/s 881

Utilizzato Sele: l/s 3702
Utilizzato Calore: l/s 1512

Rilascio amb: l/s 320
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti