

Disponibilità idrica del giorno:

31    Luglio    2018

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2018		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2008-2017		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	5.181	Prelievo l/s	5.155	100,50%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	149.190.000	Invaso <sup>1</sup> mc	151.516.200	98,46%
	Prodotto l/s	1.929	Prodotto l/s	1.759	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	105.267.000	Invaso <sup>1</sup> mc	104.429.900	100,80%
	Prodotto l/s	3.369	Prodotto l/s	3.526	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	220.309.000	Invaso <sup>1</sup> mc	289.744.300	76,04%
	Prodotto l/s	3.290	Prodotto l/s	3.634	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	46.624.000	Invaso <sup>1</sup> mc	38.051.900	122,53%
	Prodotto l/s	671	Prodotto l/s	1.168	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	38.519.598	Invaso <sup>2</sup> mc	32.744.040	117,64%
	Prodotto l/s	516	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.428	Prelievo l/s	2.700	89,93%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>17.384</b>	<b>l/s</b>	<b>17.942</b>	<b>96,89%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2008-2017

<sup>2</sup> Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2017

<sup>3</sup> Portata media mensile

Tributo Sele:            l/s    4017

Tributo Calore:        l/s    2583

Altri usi Calore:      l/s    899

Utilizzato Sele:    l/s    3697

Utilizzato Calore: l/s    1484

Rilascio amb: l/s    320

Rilascio amb: l/s    200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti