

Disponibilità idrica del giorno:

6 Novembre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.859	Prelievo l/s	4.456	86,60%
	Invaso mc	100.084.000	Invaso ¹ mc	106.659.617	93,83%
FORTORE	Prodotto l/s	1.557	Prodotto l/s	1.561	
	Invaso mc	36.400.000	Invaso ¹ mc	70.696.787	51,49%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.279	Prodotto l/s	3.290	
	Invaso mc	94.440.000	Invaso ¹ mc	214.312.403	44,07%
SINNI	Prodotto l/s	3.578	Prodotto l/s	3.648	
	Invaso mc	26.064.000	Invaso ¹ mc	31.727.273	82,15%
LOCONE	Prodotto l/s	963	Prodotto l/s	1.018	
	Invaso mc	15.105.400	Invaso ² mc	16.425.614	91,96%
CONZA	Prodotto l/s	446	Prodotto ⁴ l/s	1.011	
	Prelievo ³ l/s	2.312	Prelievo l/s	2.577	89,73%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.994	l/s	16.550	96,64%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3233

Utilizzato Sele: l/s 3018

Rilascio amb: l/s 215

Tributo Calore: l/s 1952

Utilizzato Calore: l/s 841

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 911

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti