

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRA P)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

8 Ottobre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	3.937	Prelievo l/s	4.832	81,48%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	112.969.000	Invaso <sup>1</sup> mc	103.093.038	109,58%
	Prodotto l/s	1.614	Prodotto l/s	1.595	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	40.967.000	Invaso <sup>1</sup> mc	66.987.103	61,16%
	Prodotto l/s	3.082	Prodotto l/s	3.195	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	112.521.000	Invaso <sup>1</sup> mc	218.760.481	51,44%
	Prodotto l/s	3.705	Prodotto l/s	3.519	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	28.069.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.331.529	86,82%
	Prodotto l/s	1.087	Prodotto l/s	1.036	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	19.129.140	Invaso <sup>2</sup> mc	15.593.239	122,68%
	Prodotto l/s	390	Prodotto <sup>4</sup> l/s	637	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.407	Prelievo l/s	2.553	94,30%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.222</b>	<b>l/s</b>	<b>16.730</b>	<b>96,96%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3297

Utilizzato Sele: l/s 3007

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 2009

Utilizzato Calore: l/s 930

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 879

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Firmato  
Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti