

Bollettino Giornaliero
Aprovvisionamento Idrico (DIRA P)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Ottobre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.898	Prelievo l/s	4.832	80,68%
FORTORE	Invaso mc	111.297.000	Invaso ¹ mc	103.093.038	107,96%
	Prodotto l/s	1.593	Prodotto l/s	1.595	
PERTUSILLO	Invaso mc	40.300.000	Invaso ¹ mc	66.987.103	60,16%
	Prodotto l/s	3.299	Prodotto l/s	3.195	
SINNI	Invaso mc	109.526.000	Invaso ¹ mc	218.760.481	50,07%
	Prodotto l/s	3.699	Prodotto l/s	3.519	
LOCONE	Invaso mc	27.930.000	Invaso ¹ mc	32.331.529	86,39%
	Prodotto l/s	1.331	Prodotto l/s	1.036	
CONZA	Invaso mc	18.368.555	Invaso ² mc	15.593.239	117,80%
	Prodotto l/s	0	Prodotto ⁴ l/s	637	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.407	Prelievo l/s	2.553	94,30%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.227	l/s	16.730	97,00%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3283

Utilizzato Sele: l/s 2993

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1993

Utilizzato Calore: l/s 905

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 888

Il Responsabile PIDVE
 Ing. Nicola Sicolo

Firmato
 Il Responsabile VESAP
 Ing. Luciano Venditti