

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRA P)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Dicembre 2019

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2019 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 4.126 | Prelievo l/s | 4.446 | 92,81% |
| FORTORE | Invaso mc | 98.609.000 | Invaso ¹ mc | 125.964.703 | 78,28% |
| | Prodotto l/s | 1.551 | Prodotto l/s | 1.554 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 46.280.000 | Invaso ¹ mc | 78.392.732 | 59,04% |
| | Prodotto l/s | 3.293 | Prodotto l/s | 3.323 | |
| SINNI | Invaso mc | 97.146.000 | Invaso ¹ mc | 221.837.906 | 43,79% |
| | Prodotto l/s | 3.083 | Prodotto l/s | 3.620 | |
| LOCONE | Invaso mc | 29.072.000 | Invaso ¹ mc | 31.928.458 | 91,05% |
| | Prodotto l/s | 864 | Prodotto l/s | 1.103 | |
| CONZA | Invaso mc | 23.428.028 | Invaso ² mc | 21.414.236 | 109,40% |
| | Prodotto l/s | 774 | Prodotto ⁴ l/s | 1.018 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.118 | Prelievo l/s | 2.596 | 81,58% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 15.809 | l/s | 16.643 | 94,99% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3199

Utilizzato Sele: l/s 3060

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2156

Utilizzato Calore: l/s 1066

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 890

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti