

Bollettino Giornaliero
Aprovvisionamento Idrico (DIRA P)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Settembre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.042	Prelievo l/s	5.015	80,60%
FORTORE	Invaso mc	121.920.000	Invaso ¹ mc	110.119.881	110,72%
	Prodotto l/s	1.764	Prodotto l/s	1.687	
PERTUSILLO	Invaso mc	45.600.000	Invaso ¹ mc	73.137.677	62,35%
	Prodotto l/s	3.318	Prodotto l/s	3.300	
SINNI	Invaso mc	126.672.000	Invaso ¹ mc	240.427.643	52,69%
	Prodotto l/s	3.242	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	29.267.000	Invaso ¹ mc	33.878.323	86,39%
	Prodotto l/s	792	Prodotto l/s	1.016	
CONZA	Invaso mc	23.214.752	Invaso ² mc	18.001.408	128,96%
	Prodotto l/s	893	Prodotto ⁴ l/s	540	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.407	Prelievo l/s	2.652	90,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.458	l/s	17.307	95,09%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3343

Utilizzato Sele: l/s 3043

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2088

Utilizzato Calore: l/s 999

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 889

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti