

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRA P)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Unità Organizzativa Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Settembre 2019

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2019		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2009-2018		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.003	Prelievo l/s	5.015	79,82%
FORTORE	Invaso mc	117.887.000	Invaso ¹ mc	110.119.881	107,05%
	Prodotto l/s	1.452	Prodotto l/s	1.687	
PERTUSILLO	Invaso mc	43.360.000	Invaso ¹ mc	73.137.677	59,29%
	Prodotto l/s	2.921	Prodotto l/s	3.300	
SINNI	Invaso mc	120.912.000	Invaso ¹ mc	240.427.643	50,29%
	Prodotto l/s	3.803	Prodotto l/s	3.637	
LOCONE	Invaso mc	28.737.000	Invaso ¹ mc	33.878.323	84,82%
	Prodotto l/s	793	Prodotto l/s	1.016	
CONZA	Invaso mc	21.417.140	Invaso ² mc	18.001.408	118,97%
	Prodotto l/s	897	Prodotto ⁴ l/s	540	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.407	Prelievo l/s	2.652	90,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.276	l/s	17.307	94,04%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2009-2018

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2018

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018

Tributo Sele: l/s 3328

Utilizzato Sele: l/s 3028

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 2064

Utilizzato Calore: l/s 975

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 889

Il Responsabile PIDVE
Ing. Nicola Siculo

Firmato
Il Responsabile VESAP
Ing. Luciano Venditti