

**Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

30 Giugno 2020

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2020 | | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019 | | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| SELE-CALORE | Prelievo l/s | 3.754 | Prelievo l/s | 5.209 | 72,06% |
| FORTORE | Invaso mc | 113.953.000 | Invaso ¹ mc | 191.249.670 | 59,58% |
| | Prodotto l/s | 1.821 | Prodotto l/s | 1.686 | |
| PERTUSILLO | Invaso mc | 85.944.000 | Invaso ¹ mc | 117.848.810 | 72,93% |
| | Prodotto l/s | 3.466 | Prodotto l/s | 3.375 | |
| SINNI | Invaso mc | 168.314.000 | Invaso ¹ mc | 313.545.860 | 53,68% |
| | Prodotto l/s | 3.425 | Prodotto l/s | 3.444 | |
| LOCONE | Invaso mc | 30.482.000 | Invaso ¹ mc | 43.527.971 | 70,03% |
| | Prodotto l/s | 854 | Prodotto l/s | 1.032 | |
| CONZA | Invaso mc | 31.562.984 | Invaso ² mc | 41.255.565 | 76,51% |
| | Prodotto l/s | 726 | Prodotto ⁴ l/s | 675 | |
| POZZI | Prelievo ³ l/s | 2.294 | Prelievo l/s | 2.567 | 89,37% |
| TOTALE PRELIEVO | l/s | 16.340 | l/s | 17.313 | 94,38% |

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3192

Utilizzato Sele: l/s 2872

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 1972

Utilizzato Calore: l/s 882

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 890

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti