

Disponibilità idrica del giorno:

28 Gennaio 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.128	Prelievo l/s	5.071	81,40%
FORTORE	Invaso mc	224.772.000	Invaso ¹ mc	131.123.800	171,42%
	Prodotto l/s	1.679	Prodotto l/s	1.617	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.611.000	Invaso ¹ mc	87.454.166	101,32%
	Prodotto l/s	3.165	Prodotto l/s	3.413	
SINNI	Invaso mc	189.012.000	Invaso ¹ mc	258.818.700	73,03%
	Prodotto l/s	3.991	Prodotto l/s	3.632	
LOCONE	Invaso mc	40.091.000	Invaso ¹ mc	25.159.500	159,35%
	Prodotto l/s	1.348	Prodotto l/s	1.079	
CONZA	Invaso mc	40.135.242	Invaso ² mc	33.718.284	119,03%
	Prodotto ³ l/s	464	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.107	Prelievo l/s	2.734	77,07%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.418	l/s	17.546	93,57%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3209
Tributo Calore: l/s 1918
Altri usi Calore: l/s 650

Utilizzato Sele: l/s 3060
Utilizzato Calore: l/s 1068

Rilascio amb: l/s 149
Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti