

Disponibilità idrica del giorno:

30 Aprile 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.104	Prelievo l/s	5.202	78,89%
FORTORE	Invaso mc	207.202.000	Invaso ¹ mc	187.669.308	110,41%
	Prodotto l/s	1.689	Prodotto l/s	1.552	
PERTUSILLO	Invaso mc	108.200.000	Invaso ¹ mc	117.572.100	92,03%
	Prodotto l/s	3.030	Prodotto l/s	3.321	
SINNI	Invaso mc	203.196.000	Invaso ¹ mc	342.404.300	59,34%
	Prodotto l/s	4.048	Prodotto l/s	3.565	
LOCONE	Invaso mc	50.579.000	Invaso ¹ mc	40.818.200	123,91%
	Prodotto l/s	1.365	Prodotto l/s	985	
CONZA	Invaso mc	39.821.089	Invaso ² mc	42.819.006	93,00%
	Prodotto ³ l/s	425	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ⁴ l/s	2.371	Prelievo l/s	2.776	85,41%
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.607	l/s	17.401	95,44%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3230

Tributo Calore: l/s 1955

Altri usi Calore: l/s 649

Utilizzato Sele: l/s 2998

Utilizzato Calore: l/s 1106

Rilascio amb: l/s 232

Rilascio amb: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti