

Bollettino Giornaliero

Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

31 Agosto 2017

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2017		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2007-2016		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.406	Prelievo l/s	5.119	66,54%
FORTORE	Invaso mc	83.560.000	Invaso ¹ mc	114.539.800	72,95%
	Prodotto l/s	2.097	Prodotto l/s	1.857	
PERTUSILLO	Invaso mc	46.440.000	Invaso ¹ mc	85.759.015	54,15%
	Prodotto l/s	3.442	Prodotto l/s	3.457	
SINNI	Invaso mc	96.982.000	Invaso ¹ mc	267.133.100	36,30%
	Prodotto l/s	4.105	Prodotto l/s	3.783	
LOCONE	Invaso mc	36.085.000	Invaso ¹ mc	32.015.300	112,71%
	Prodotto l/s	931	Prodotto l/s	1.272	
CONZA	Invaso mc	20.061.470	Invaso ² mc	21.574.965	92,98%
	Prodotto l/s	1.021	Prodotto l/s	n.d.	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.426	Prelievo l/s	2.862	84,77%
TOTALE PRELIEVO	l/s	17.428	l/s	18.350	94,97%

¹ Volume medio quindicinale su base dati anni 2007-2016

² Volume medio quindicinale su base dati anni 2012-2016

³ Portata media mensile

Tributo Sele: l/s 3100
Tributo Calore: l/s 1464
Altri usi Calore: l/s 828

Utilizzato Sele: l/s 2900
Utilizzato Calore: l/s 506

Rilascio amb: l/s 200
Rilascio amb: l/s 130

Ing. Nicola Sicolo

Firmato
Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti