

Disponibilità idrica del giorno:

7 Novembre 2016

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2016		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.233	Prelievo l/s	4.568	92,67%
	Invaso mc	142.874.000	Invaso ¹ mc	90.494.568	157,88%
FORTORE	Prodotto l/s	1.713	Prodotto l/s	1.585	
	Invaso mc	72.214.000	Invaso ¹ mc	59.611.841	121,14%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.472	Prodotto l/s	3.338	
	Invaso mc	168.540.000	Invaso ¹ mc	217.767.800	77,39%
SINNI	Prodotto l/s	3.425	Prodotto l/s	3.705	
	Invaso mc	36.085.000	Invaso ¹ mc	24.390.600	147,95%
LOCONE	Prodotto l/s	1.308	Prodotto l/s	1.194	
	Invaso mc	16.160.405	Invaso ² mc	27.790.007	58,15%
CONZA	Prodotto ³ l/s	432	Prodotto l/s	n.d.	
	Prelievo ⁴ l/s	2.143	Prelievo l/s	2.734	78,38%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.293	l/s	17.124	95,15%

¹ Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

² Volume medio mensile su base dati 2009-2012

³ Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

⁴ Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3459
Tributo Calore: l/s 1853
Altri usi Calore: l/s 672

Utilizzato Sele: l/s 3252
Utilizzato Calore: l/s 981

Rilasco amb.: l/s 207
Rilasco amb.: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile
Ing. Luciano Venditti