

Disponibilità idrica del giorno:

10 Dicembre 2016

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2016		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2006-2015		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.152	Prelievo l/s	4.680	88,72%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	160.119.000	Invaso <sup>1</sup> mc	96.403.900	166,09%
	Prodotto l/s	1.539	Prodotto l/s	1.585	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	77.944.000	Invaso <sup>1</sup> mc	68.182.133	114,32%
	Prodotto l/s	3.666	Prodotto l/s	3.347	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	176.368.000	Invaso <sup>1</sup> mc	221.283.700	79,70%
	Prodotto l/s	3.360	Prodotto l/s	3.702	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	36.865.000	Invaso <sup>1</sup> mc	23.975.130	153,76%
	Prodotto l/s	1.101	Prodotto l/s	1.242	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	26.749.040	Invaso <sup>2</sup> mc	33.718.284	79,33%
	Prodotto <sup>3</sup> l/s	429	Prodotto l/s	n.d.	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>4</sup> l/s	2.104	Prelievo l/s	2.734	76,96%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.923</b>	<b>l/s</b>	<b>17.290</b>	<b>92,09%</b>

<sup>1</sup> Volume medio quindicinale su base dati 2006-2015

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati 2009-2012

<sup>3</sup> Portata al momento allo scarico e non concorrente al totale immesso

<sup>4</sup> Portata media mensile

Tributo Sele : l/s 3332  
Tributo Calore: l/s 1813  
Altri usi Calore: l/s 654

Utilizzato Sele: l/s 3193  
Utilizzato Calore: l/s 959

Rilascio amb.: l/s 139  
Rilascio amb.: l/s 200

Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile  
Ing. Luciano Venditti